

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего профессионального образования
«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ДРУЖБЫ НАРОДОВ»

ПРИКАЗ РЕКТОРА

« _____ » 10 СЕН 2014 2014 г.

№ 554

Москва

О переутверждении инструкции о мерах пожарной безопасности в Университете

В связи со вступлением в силу новых нормативных актов в сфере требований пожарной безопасности, а также учитывая длительный срок действия прежней инструкции

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Переутвердить Инструкцию о мерах пожарной безопасности в РУДН, введенную в действие приказом Ректора №914 от 16.11.2011г.
2. Руководителям структурных подразделений в срок до 15.10.2014 г. в соответствии с содержанием данной инструкции обновить содержание инструкций о мерах пожарной безопасности для отдельных помещений, лабораторий, производственных участков, коммерческих структур, помещений хранения, компьютерных классов, вспомогательных помещений, препараторских и других учебных и технических помещений.
3. Приказ № 914 от 16.11.2011г. считать утратившим силу с момента выхода данного приказа.
4. Контроль за исполнением приказа возложить на проректора по АХД Ермолаева Г.А.



В.М. Филиппов

Рассылка: всем подразделениям

Исп. Фоминых Ю.Г.
тел.15-83.

**Инструкция
о мерах пожарной безопасности
в Российском университете дружбы народов.**

Настоящая Инструкция определяет основные противопожарные мероприятия и правила пожарной безопасности в Российском университете дружбы народов, разработанных на основе Федерального Закона от 22.07.2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», «Правил противопожарного режима в Российской Федерации» (утв. постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. № 390).

1. ПРОТИВОПОЖАРНЫЙ РЕЖИМ.

- 1.1. Должно быть обеспечено исправное содержание (в любое время года) дорог, проездов и подъездов к зданиям, сооружениям и строениям, открытым складам, наружным пожарным лестницам и пожарным гидрантам.
- 1.2. Должна быть обеспечена своевременная очистка объектов от горючих отходов, мусора, тары, опавших листьев и сухой травы.
- 1.3. Пряжки у оконных проемов подвальных и цокольных этажей зданий (сооружений) должны быть очищены от мусора и посторонних предметов.
- 1.4. При изменении функционального назначения зданий, сооружений или отдельных помещений в них, а также при изменении объемно-планировочных и конструктивных решений должно быть обеспечено выполнение требований пожарной безопасности, установленных в соответствии с федеральным законодательством применительно к новому назначению этих зданий, сооружений или помещений.
- 1.5. Курить разрешается в специально отведенных местах, обозначенных знаками «Место для курения».
- 1.6. По окончании работы привести в порядок рабочие места, выключить освещение, отключить электрическое и другое оборудование, закрыть окна, двери. Ключи сдать в помещение охраны.
- 1.7. Специальная одежда лиц, работающих с маслами, лаками, красками и другими легковоспламеняющимися и горючими жидкостями, хранится в подвешенном виде в металлических шкафах, установленных в специально отведенных для этой цели местах.
- 1.8. Перед началом отопительного сезона должны быть осуществлены проверки и ремонт печей, котельных, теплогенераторных и калориферных установок, а также других отопительных приборов и систем, с составлением соответствующего акта.
- 1.9. Должно быть обеспечено исправное состояние знаков пожарной безопасности, в том числе обозначающих пути эвакуации и эвакуационные выходы.
- 1.10. Эвакуационное освещение должно включаться автоматически при прекращении электропитания рабочего освещения.
- 1.11. В зрительных, демонстрационных и выставочных залах знаки пожарной безопасности с автономным питанием и от электросети могут включаться только на время проведения мероприятий с пребыванием людей.
- 1.12. При расстановке в помещениях технологического, выставочного и другого оборудования должно быть обеспечено наличие проходов к путям эвакуации и эвакуационным выходам.
- 1.13. При проведении мероприятий с массовым пребыванием людей (дискотеки, торжества, представления и др.) должно быть обеспечено:
 - 1.13.1. Осмотр помещений перед началом мероприятий в целях определения их готовности в части соблюдения мер пожарной безопасности;
- 1.14. Дежурство ответственных лиц на сцене и в зальных помещениях.