приложение № 6
к административному регламенту (п.20)

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Управление по Юго-Западному административному округу

(наименование территориального органа МЧС России) (указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Главного Управления МЧС России по г. Москве

1-й региональный отдел надзорной деятельности и профилактической работы

(наименование органа государственного пожарного надзора)

119261, г. Москва, ул. Вавилова, д. 68, корп.1, тел.: (499) 134-15-92,

факс: (499) 134-15-92

(указывается адрес места нахождения органа ГПН, номер телефона, электронный адрес)

телефон доверия: 637-22-22

Предписание № 56/1/1

об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Российский университет дружбы народов», в лице ректора Филиппова Владимира Михайловича.

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество, индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности (имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения главного (заместителя главного) государственного инспектора 1 РОНПР Управления по ЮЗАО ГУ МЧС России по г. Москве по надзорной деятельности и профилактической работе № 56 от «29» марта 2019года, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 10 ч. 00 мин. «29» апреля 2019г. по 16 ч. 00 мин. «29» апреля 2019г., с 10 ч. 00 мин. «30» апреля 2019г. по 14 ч. 00 мин. «30» апреля 2019г., с 10 ч. 00 мин. «06» мая 2019г. по 16 ч. 00 мин. «06» мая 2019г проведена проверка помещений и территории ФГАОУ ВО РУДН, по адресу: г. Москва, ул. Миклухо-Маклая, дом 6-10,

(наименование органа ГПН)

ул. Миклухо-Маклая, дом 3-21, старшим инженером 1 РОНПР Управления по ЮЗАО ГУ МЧС России по г. Москве майором внутренней службы Семеновым Сергеем Васильевичем.

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору, проводившего (-их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес)

совместно с руководителями служб.

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Предписания	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1.	Не обеспечена безопасность людей при возникновении пожара, а именно в комнате 12.02 «А» динамик системы оповещения в неисправном состоянии (общежитие № 11)	статьи 4-6, 48-96 Технического регламента о требованиях пожарной безопасности (утвержден	15.01.2020г.	

		Федеральным законом от 22.07.2008 № 123-ФЗ) пункт 61 ППР		
2.	Не обеспечена проверяемым лицом исправность клапанов мусоропроводов которые должны находиться в закрытом положении и иметь уплотнение в притворе (общежитие № 11)	пункт 53 ППР	15.01.2020г.	
3.	Не исключено проверяемым лицом: обертывание электроламп и светильников бумагой, тканью и другими горючими материалами (общежитие № 8)	подпункт «в» пункта 42 ППР	15.01.2020г.	
4.	Не обеспечено проверяемым лицом на объекте с ночным пребыванием людей наличие: - электрических фонарей (не менее 1 фонаря на каждого дежурного), а именно: фонари в неисправном состоянии (общежитие № 8)	пункт 9 ППР	15.01.2020г.	
	Арендатор ООО «Дом Китая»			
5.	Допущена эксплуатация светильников со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильника.	подпункт «в» пункта 42 ППР	15.01.2020г.	
6.	Допущено использование розетки на кухне с повреждениями.	подпункт «б» пункта 42 ППР	15.01.2020г.	
7.	Световой указатель «ВЫХОД» в неисправном состоянии.	пункт 43 ППР	15.01.2020г.	
8.	В помещении отсутствуют планы эвакуации людей при пожаре.	пункт 7 ППР	15.01.2020г.	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящее предписание в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» дисциплинарную, административную или уголовную ответственность в соответствии с действующим законодательством за за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

руководители федеральных органов исполнительной власти;
руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;
руководители органов местного самоуправления;
собственники имущества;
лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
должностные лица в пределах их компетенции;
иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором

Старший инженер 1 РОНПР Управления по ЮЗАО
ГУ МЧС России по г. Москве Семенов С.В.
(должность, фамилия, инициалы инспектора по пожарному надзору)

«06» мая 2019г.

Предписание для исполнения получила:

ректор Филиппов В.М.
(должность, фамилия, инициалы)

«06» мая 2019г.